

Presseinformation

Meldepflichtiges Ereignis im Kraftwerk Krümmel

Im dauerhaft abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel kam es zum Ausfall eines Niederspannungs-transformators. Dadurch ist auch einer der sechs Notstromdiesel vorübergehend nicht einsatzbereit. Der ausgefallene Transformator wird durch ein baugleiches Reserveaggregat ersetzt. Die erforderliche Mindestreserve von zwei Notstromdieseln wird durch vier verfügbare Notstromdiesel sichergestellt. Die Klärung der Störungsursache erfolgt zurzeit.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde heute, 3. Juni 2020, fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

