

Presseinformation

Kraftwerk Krümmel: Diesel wird instand gesetzt

In dem dauerhaft abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel kam es bei einer Wiederkehrenden Prüfung an einem Notstromdiesel wegen einer Störung des Kühlwasserkreislaufs zur Abschaltung des Aggregats. Die Ursache für die Störung wird zurzeit geklärt und der Diesel anschließend instand gesetzt.

Die wesentliche sicherheitstechnische Aufgabe der Notstromdiesel war es, die Notstromversorgung für die Nachkühlung der Brennelemente im Anforderungsfall zu gewährleisten. Die gemäß Betriebsvorschriften erforderliche Mindestreserve war durch einen weiteren uneingeschränkt verfügbaren Notstromdiesel sichergestellt.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde am 3. Juni 2024 fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

